

АКТ обследования № r056-s0141 (КОД объекта СКЗИ)

«14» сентября 2020 г

Местонахождение: Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Поникла, ул. Молодежная, 1 А
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пониклинская средняя общеобразовательная школа"
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>нет</i>	
	Этаж №__ / __ (этажность здания)	<i>22</i>	Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>нет</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>22</i>	
	Установлен замок	<i>22</i>	
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>22</i>	
Охрана			
	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>22</i>	
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	<i>22</i>	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	нет	
	Установлено заземление	Да	
	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Ялков Евгений Геннадьевич, Главный специалист Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженером электросвязи Шестовым В.Г.

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Директор Жам
(должность) (подпись)
М.П.

Хажина Ш. И.
(расшифровка подписи)

Представитель Исполнителя

Начальник МЦЭТ
(должность) (подпись)
М.П. Гуськов А.В.
(расшифровка подписи)

Компонент Услуги связи "Организация канала L2"	--	--	--	--
------------------------------------------------	----	----	----	----

Период №1 приостановки оказания Услуг «Передача данных» / «Передача данных L2» (в случае, если он был) с

____ по ____

Период №2 приостановки оказания Услуг «Передача данных» / «Передача данных L2» (в случае, если он был) с

____ по ____

Период №3 приостановки оказания Услуг «Передача данных» / «Передача данных L2» (в случае, если он был) с

____ по ____

Замечания (претензии, особое мнение) – при наличии:

от Исполнителя:

Заместитель директора филиала - Директор по работе с
корпоративным и государственным сегментами Оренбургского
филиала ПАО "Ростелеком"

(должность)

Пузина Е. А.

(ФИО)

(подпись)



от Представителя СЗО:

директор

(должность)

Хажина Ш. И.

(ФИО)

(подпись)



Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 8f7b3d45-6fea-4b94-8888-bda1ec8442c5

ПОДПИСАНО

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Пузина Екатерина Алексеевна,
Заместитель директора филиала-Директор по работе с
корпоративным и государственным сегментами

01.09.23 12:44 (MSK)

Сертификат 0127E3BA00CBAE1B8249C20B076E6B9350

УТВЕРЖДЕНО

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПОНИКЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА" БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ**, Хажина Шолпан Ирановна, Директор

06.09.23 07:37 (MSK)

Сертификат 65F94A946DE0B00A96792669B0044BD4